

华宝空调工程安装指导

编写人员: 蔡浩 地点: 汕头 时间: 2015/11/29

设备名称	华宝空调
设备型号及识别	
监控单元型号版本及识别	

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

<p>接口识别 与 接线方法 及示意图</p>	 <p>如上图，需要一个插头，与温湿度传感器插头规格一样 A -----8030 串口 4 A B -----8030 串口 4 B</p>		
<p>通信协议</p>	<p>电脑调试接 485 转换头，再接 USB 转 RS232 接电脑， 波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位 指令可发送以下指令 发送：AA 00 00 F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 66 返回如下以 55 开头的指令为通信正常。 接收：55 00 01 02 5A 36 30 30 B4 00 01 00 00 00 01 选择如下协议库：</p> <table border="1" data-bbox="252 1462 1449 1507"> <tr> <td>华宝-空调</td> <td>lib15KELONGA. so</td> </tr> </table>	华宝-空调	lib15KELONGA. so
华宝-空调	lib15KELONGA. so		
<p>其它特殊 情况说明</p>	<p>如果接入 8030 后跟踪 ss 日志没有返回，确认接线没问题后，换一个 8030 的串口试试， 优先尝试串口 4、7、8、1</p>		