

美的 KF-72LW/SN-JZ1 (R2) 工程安装指导

编写人员: 李文

地点:

时间:

设备名称	美的空调
设备型号及识别	<p>美的 KF-72LW/SN-JZ1 (R2)</p>   <p>中国能效标识 CHINA ENERGY LABEL 生产者名称 广东美的制冷设备有限公司 规格型号 KF-72LW/SN-JZ1(R2)</p> <p>耗能低 1 2 3 耗能高</p> <p>能效比 3.39 输入功率 (W) 2150 制冷量 (W) 7290</p> <p>依据国家标准: GB12021.3-2010</p>

<p>监控单元 型号版本 及识别</p>	
<p>接口识别 与 接线方法 及示意图</p>	<p>通讯接口: RS485 工程接线: 485 直连 485-A(白色).....(A) 485-B(红色).....(B)</p> 
<p>调测说明</p>	<p>调试协议 发送: AA A0 A1 C2 B1 00 00 00 00 00 00 4C 55 返回 AA 开头, 55 结尾为正常 返回: AA A1 A0 C2 B1 A2 18 0F 11 00 00 00 72 55 协议选择: 美的-JZ1, JH1SN 系列 适用 DCM3、DCM4</p>

其它特殊情况说明	如果接入 8030 后跟踪 ss 日志没有返回，确认接线没问题后，换一个 8030 的串口试试，优先尝试串口 4、7、8、1
----------	--

获取更多资料 微信搜索蓝领星球