

附件11、室外、内机连接情况说明

系统	室外机设备编号	对应室外机型号	室外机冷量 (KW)	对应连接室内机				室内机总冷量 (KW)	室内/外机系统配比
				室内机设备编号	对应型号	数量	单台室内机冷量 (KW)		
系统一	BC-VOUH-401	RAS-335FSN6Q	33.5	BC-FAUH-201	RPI-140KFNQ	1	14	23	0.69
				BC-FAUH-401	RPI-90KFNQ	1	9		
系统二	BC-VOUH-402	RAS-280FSN6Q	28	BC-FAUH-101	RPI-90KFNQ	1	9	18	0.64
				BC-FAUH-301	RPI-90KFNQ	1	9		
系统三	BC-VOUH-403	RAS-630FSN6Q	61.5	VIUH-5	RPI-71FSN6QHC	4	7.1	57.2	0.93
				VIUH-11	RPK-28FSNQS	9	2.8		
				VIUH-12	RPK-36FSNQS	1	3.6		
系统四	AD-VOU-401	RAS-335FSN6Q	33.5	VIU-14	RPK-56FSNQS	5	5.6	28	0.84
系统五	OM-VOU-201	RAS-224FSN6Q	22.4	VIU-5	RPI-71FSN6QHC	2	7.1	14.2	0.63
系统六	OM-VOU-202	RAS-224FSN6Q	22.4	VIU-5	RPI-71FSN6QHC	2	7.1	14.2	0.63
系统七	EM4-VOU-101	RAS-280FSN6Q	28	VIU-15	RPK-63FSNQS	4	6.3	25.2	0.90
系统八	EM4-VOU-101	RAS-280FSN6Q	28	VIU-15	RPK-63FSNQS	4	6.3	25.2	0.90
系统九	SQ-VOU-101	RAS-400FSN6Q	40	VIU-3	RPI-45FSN6QHC	3	4.5	30.3	0.76
				VIU-6	RPI-80FSN6QLC	2	8.4		