



关于 JZ/JH 系列基站柜机修改温度设定  
范围申领售后配件的操作指引

文件号：JSK2010-011

第 1 页 共 2 页

前期市场反馈我司开发的美的JZ系列、华凌JH系列基站柜机设定温度范围为24—30度，不能满足客户机房环境用温度要求；现家用空调研发部已完成整改，将这两款空调电控售后配件的温度设定范围更改为17—30度；各销售服务公司在这两款机型后期的处理中，不用单独走市场技术支持申请流程，可直接申领下表对应机型的电控主板售后配件即可：

获取更多资料 微信搜索蓝领星球

编制/日期	覃森 2010-05-31	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部部长 以及技术主管
审核/日期	储诚兵、汤冬梅 2010-05-31	
批准/日期	金江 2010-05-31	



关于 JZ/JH 系列基站柜机修改温度设定  
范围申领售后配件的操作指引

文件号：JSK2010-011

第 2 页 共 2 页

对应整机机型	更改前电控主板售后配件编码 (设定温度范围为 24-30 度)	更改后电控主板售后配件编码 (设定温度范围为 17-30 度)
KF-72L/S-JZ (E2)	201343300909 KF-72L/SY-JZ. D. 02. NK2	201343301076 KF-72L/SY-JZ (CHOUSHI). D. 02. N K2
KF-120L/S-JZ (E2)		
KF-72LW/S-JZ (E5)		
KF-120L/S-JZ (E5)		
KF-72L/JHS (2)		
KF-120L/JHS (2)		
KFR-72L/SD-JZ (E2)	201343300910 KFR-72L/SDY-JZ. D. 02. NK2. 1	201343301077 KFR-72L/SDY-JZ (CHOUSHI). D. 02 . NK2. 1
KFR-120L/SD-JZ (E2)		
KFR-72L/SD-JZ (E5)		
KFR-120L/SD-JZ (E5)		
KFRd-72L/JHS (2)		
KFRd-120L/JHS (2)		
KF-72L-JZ (E2)	201343300907 KF-72L/Y-JZ. D. 02. NK2. 1	201343301074 KF-72L/Y-JZ (CHOUSHI). D. 02. NK 2. 1
KF-72L-JZ (E5)		
KF-72L/JH(2)		
KFR-72L/D-JZ (E2)	201343300908 KFR-72L/DY-JZ. D. 02. NK2. 1	201343301075 KFR-72L/DY-JZ (CHOUSHI). D. 02. NK2. 1
KFR-72L/D-JZ (E5)		
KFRd-72L/JH(2)		
KF-51L-JZ (E2)	201343100724 KF-51L/Y-JZ. D. 01. NK2. 1	201343100861 KF-51L/Y-JZ (CHOUSHI). D. 01. NK 2. 1
KF-51L-JZ (E5)		
KF-51L/JH(2)		
KFR-51L/D-JZ (E2)	201343200462 KFR-61L/DY-JZ. D. 01. NK2. 1A	201343200475 KFR-61L/DY-JZ (CHOUSHI). D. 01. NK2. 1A
KFRd-51L/JH(2)		
请各服务公司知悉并参照执行。		

编制/日期	覃森 2010-05-31	发：售后管理部、各区域销售公司售后管理部部长 以及技术主管
审核/日期	储诚兵、汤冬梅 2010-05-31	
批准/日期	金江 2010-05-31	