

人体活动	房间用途	夏季				冬季		
		Clo	等效温度 。C	温度。C	湿度%	Clo	等效温度 。C	温度。C
静坐、轻度活动	会场、宴会厅、礼堂、剧院	0.6~0.9	25	24~25	50~70	0.8~1	22	22~24
坐、轻度活动	办公室、银行、旅馆、餐厅、学校、住宅	0.2~0.4	28	27~28	50~70	1.0~1.2	18	18~20
中等活动	百货公司、商店、快餐、打字	0.2~0.4	16.5	25~26	50~70	1.0~1.2	16.5	16.5~18.5
观览场所	体育馆、展览馆	0.2~0.4	15	27~28	50~70	1.1~1.3	15	15~18

获取更多资料 微信搜索 蓝项星球

运行控制条件（冬-夏）

湿度%	Clo	等效温度 。C	温度。C	湿度%
30~50	1.0~0.6	22~25	22~25	30~70
30~50	1.2~0.2	18~28	18~28	30~70
30~50	1.2~0.2	16.5~26	16.5~26	30~70
30~50	1.3~0.2	15~18	15~28	30~70

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球