

科龙空调 CONKS 工程安装指导

编写人员:

地点:

时间:

设备名称	科龙空调
设备型号及识别	 <p>适用型号:</p> <ul style="list-style-type: none">KFR-75LW/SUTKD-N2 (P1)KFR-120W/STK (02) (B0)KFR-120LW/SUTKD-N2 (P1)LF-75LW/3R-FTD (12)

<p>监控单元型号版本及识别</p>	
<p>接口识别与接线方法及示意图</p>	 <p>棕色 A -----8030 串口 5 A 红色 B -----8030 串口 5 B</p>
<p>通信协议</p>	<p>电脑调试接 485 转换头，再接 USB 转 RS232 接电脑，波特率 9600 无校验 8 数据位 1 停止位 指令可发送以下指令 发送：7E 32 30 30 31 36 30 34 32 30 30 30 30 46 44 42 31 0D 返回如下以 7E 开头 0D 结尾的指令为通信正常。 接收：7e 33 30 30 31 36 30 30 30 30 30 33 44 35 35 46 30 35 35 46 30 35 35 46 30 30 32 31 43 30 32 31 43 30 32 31 43 30 30 30 30 30 41 38 43 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 03 30 36 41 34 30 30 30 30 30 30 30 30 46 31 37 33 0d 选择如下协议库：</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; background-color: #333; color: white; padding: 5px;"> 科龙-特种空调-CON-KS V3.0-电总 lib15CONKS.so </div>

其它特殊情况说明	如果接入 8030 后跟踪 ss 日志没有返回, 确认接线没问题后, 换一个 8030 的串口试试, 优先尝试串口 4、7、8、1
----------	---

获取更多资料 微信搜索蓝领星球