



监控单元  
型号版本  
及识别



**注意: 打开电源的前挡板, 柜子里有个三个按钮的监控模块, 监控模块型号为 CU3000AK, 面板有标示 PC-485 的 RJ45 接口, 前面也有一个 RJ45 口**

通讯接口: RJ45 2+ 3-

工程接线: RS485

监控板(2 A).....8030 串口 3 A

监控板(3 B).....8030 串口 3 B

接口识别  
与  
接线方法  
及示意图




图1 RJ45公头引脚顺序

引脚	定义	说明
1	空	
2	A+	485 A
3	B-	485 B
4	空	
5	空	
6	空	
7	空	
8	空	

