

23.2 志高晶彩系列壁挂式空调故障代码含义（见表 23-2）

表 23-2 志高晶彩系列壁挂式空调故障代码含义

故障代码	故障内容
L2	室内环境温度传感器故障
L1	室内盘管温度传感器故障
L6	室内风机故障（连续 30s 无反馈信号）
E5	室外机组异常

注：关机显示“E5”后，设定温度有效，但数码管无显示，用“应急”或遥控“开/关”键可重新开机，数码管恢复室温显示。