

26.10 奥克斯 Q(R)—50/A、Q(R)—70/A、Q(R)—120NW/A 模块机空调器故障代码含义 (见表 26-8)

表 26-8 奥克斯 Q(R)—50/A、Q(R)—70/A、Q(R)—120NW/A 模块机空调器故障代码含义

故障代码			故障内容
红灯	绿灯	黄灯	
闪	保持	闪	水位故障
闪	闪	闪	相序或者低压保护
保持	保持	闪	室内环境温度传感器损坏
闪	闪	保持	室内盘管温度传感器损坏
闪	保持	保持	室外盘管温度传感器损坏
保持	闪	保持	化霜或者防冻保护 (非故障)
保持	闪	闪	电加热