

7.11 海尔 KFR—75LW/BP、KFR—120W/BP 变频线控器式空调器故障代码含义（见表 7-11）

故障代码由线控器显示 E9 或 E1 时室外机主板上 LED1 闪烁次数表示。

表 7-11 海尔 KFR—75LW/BP、KFR—120W/BP 变频线控器式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
闪 1 次	室外除霜温度传感器异常
闪 2 次	室外环境温度传感器异常
闪 3 次	压缩机吸气温度传感器异常
闪 4 次	压缩机排气温度传感器异常
闪 6 次	室外机 AC 过电流保护
闪 7 次	室外机 DC 电压不足保护
闪 9 次	室外机功率模块过电流保护
闪 10 次	室外机 EEPROM 故障
闪 11 次	压缩机排气过热保护
闪 12 次	室外机 875 芯片与 808 芯片通信异常
闪 13 次	室外机系统压力过高保护