

7.17 海尔 KF (R)—71DLW、KF (R)—71KLW/S、KF (R)—120QW/B 吊顶机系列空调器故障代码含义 (见表 7-18)

表 7-18 海尔 KF (R)—71DLW、KF (R)—71KLW/S、KF (R)—120QW/B 吊顶机系列空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
隔 3s 电源灯闪烁 1 次, 蜂鸣器响 1 声	室内环境温度传感器故障
隔 3s 电源灯闪烁 2 次, 蜂鸣器响 2 声	室内盘管温度传感器故障
隔 3s 电源灯闪烁 3 次, 蜂鸣器响 3 声	室外环境温度传感器故障
隔 3s 电源灯闪烁 4 次, 蜂鸣器响 4 声	室外盘管温度传感器故障
隔 3s 电源灯闪烁 5 次, 蜂鸣器响 5 声	过电流保护
隔 3s 电源灯闪烁 6 次, 蜂鸣器响 6 声	管路压力保护
隔 3s 电源灯闪烁 7 次, 蜂鸣器响 7 声	室外低电压保护
隔 3s 电源灯闪烁 8 次, 蜂鸣器响 8 声	室内、外机通信故障
隔 3s 电源灯闪烁 9 次, 蜂鸣器响 9 声	断相、相序故障

注: KF (R)—71KLW/S 不具有闪烁 3、4、5、6、9 次故障, KF (R)—71DLW 不具有闪