

**26.13 奥克斯 G(R)—25/(D)、G(R)—35/(D)、G(R)50/(D)、G(R)70/(D)、G(R)120DW/(D) 第一代低静压风管机模块机空调器故障代码含义 (见表 26-11)**

**表 26-11 奥克斯 G(R)—25/(D)、G(R)—35/(D)、G(R)50/(D)、G(R)70/(D)、G(R)120DW/(D) 第一代低静压风管机模块机空调器故障代码含义**

故障代码	故障内容	故障代码	故障内容
E1	室内环境温度传感器异常	E7	过电流保护
E2	室外盘管温度传感器异常	E8	排气保护
E3	室内盘管温度传感器异常	E9	制冷防冻结保护
E4	室内盘管防过热保护	E10	排