

26.25 奥克斯 LSQWRF65MZ/DH 热回收模块机空调器故障代码含义 (见表 26-25)

表 26-25 奥克斯 LSQWRF65MZ/DH 热回收模块机空调器故障代码含义

故障代码	故障内容	故障代码	故障内容
Er_2	总回风/回水传感器故障	EO_2	空调水流开关
Er_3	总回风/回水传感器故障	EO_3	冷却水流开关
Er01	环境温度传感器故障差保护	EO_4	热水水流开关
Er02	回水温度传感器故障	E001	相序故障 2
Er03	出水温度传感器故障	E002	空调水流开关
Erx1	吸气低温保护	E003	热水水流开关
Erx2	吸气温度传感器故障	E004	室外风机故障
Erx3	蒸发器温度传感器故障	E006	冰点开关保护
Erx4	排气温度传感器故障	EOx1	相序故障 3
Erx5	冷凝器温度传感器故障	EOx2	过载开关
Erx6	膨胀阀制冷温度传感器	EOx3	高压开关
Erx7	膨胀阀制热温度传感器	EOx4	低压开关
Erx8	排气超温保护 (大于 EP08 +5)	EOx6	室外风机故障
EO_1	相序故障 1	Ec_4	冷却出水过载保护

(续)

故障代码	故障内容	故障代码	故障内容
Ec_5	空调水流不足温差保护	Eh05	空调水流不足温差保护
Ec_6	冷却水流不足温差保护	Ehx1	蒸发器超温保护
Ec03	空调出水防冻保护	Ehx2	冷凝器过载保护
Ec05	空调水流不足温差保护	Ehx3	空调出水超温保护
Ecx3	冷凝器过载保护	Ehx5	空调水流不足温差保护
Ecx2	空调水流不足温差保护	Eo	开关量保护
Ecx5	空调水冬季防冻保护	Er	传感器损坏
Eh_3	空调出水超温保护	Ec	制冷温度保护
Eh_5	空调水流不足温差保护	Eh	制热温度保护
Eh03	空调出水超温保护		