

3.14 “E3” 室外机：高压开关动作

遥控器显示

E3

适用机型

RXYQ8P ~ 48PY1C

故障检测方法

当高压保护开关的触点断开时，检测到异常。

故障的判断条件

当高压保护开关动作的次数达到运转模式规定的次数时，产生故障。

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球