

28.4 现代 KFR—50L/H610 空调器故障代码含义 (见表 28-3)

表 28-3 现代 KFR—50L/H610 空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
E1	压缩机电流过大, 压缩机过热、排气温度高, 应检查过载保护器有无断开及压缩机温度传感器是否短路
E2	室内蒸发器防冻保护
E3	室内环境温度传感器断路、短路
E4	室内盘管温度传感器断路、短路
E5	室内、外通信故障