

17.9 华凌 KFR—50DLW 柜式空调器故障代码含义 (见表 17-9)

表 17-9 华凌 KFR—50DLW 柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
定时灯亮 0.5s、灭 2.5s	室内温度传感器故障
定时灯亮 1s、灭 1s	室内盘管温度传感器故障
定时灯亮 2s、灭 2s	室外机组故障
定时灯亮 3s、灭 3s	室内机结霜保护