

(19) 故障内容：室内机定时指示灯闪 13 次。代码含义：除霜异常。故障检测及维修见下表。

顺序	检测步骤	检测工具	检测方法	维修方法
1	检测室外机除霜传感器电阻值是否错，是否有短路、断路	指针式万用表	按照温度传感器电阻值参数表检测	如传感器损坏，应更换
2	检测室外除霜传感器插座是否良好	目视观察	按技术要求检测	如除霜传感器接触不良，应重新插接
3	检查室外除霜传感器插座引脚是否开焊、虚焊	指针式万用表	用万用表测传感器插座引脚与电路板焊点电阻值大小	如传感器引脚开焊、虚焊、应重新焊好
4	室外机电路板损坏	指针式万用表	按技术要求检测	如电路板损坏，应更换。