


志高空调故障代码维修—交流电压保护

E9：交流电压保护。

①检查电源相电压（电压 $\geq 265V$ 且持续30秒，报故障；电压 $\leq 256V$ 且持续30秒，恢复）



解决方案：电源电压如果 $\geq 256V$ 且一直不降下来，则需要整改电源；
否则更换主电控板。