

24.4 小天鹅波尔卡 KF—45LW 柜式空调器故障代码含义 (见表 24-3)

表 24-3 小天鹅波尔卡 KF—45LW 柜式空调器故障代码含义

故障代码 定时—温度	故障内容	维修方法
11—28 1—18	室内温度传感器 (RT1) 故障	检查温度传感器, 没有故障时, 更换室内控制器板
10—27 1—18	室内盘管温度传感器 (RT1) 故障	检查温度传感器, 没有故障时, 更换室内机控制器板
12—29 1—18	室外机组故障	检查压缩机, 检查室外风扇, 添加制冷剂
7—24 1—18	结霜保护、过热保护、风路短路循环、空气过滤网堵塞、室内风机有毛病、恒温器不良	除掉遮蔽障碍物, 检查空气滤网, 检查室内风机, 检查恒温器
8—25 1—18	过电流保护, 高压保护, 低压保护	