


志高空调故障代码维修—高压保护

P1：高压保护

①检查冷凝器散热正不正常


解决方案：如果散热不正常则保证室外机冷凝器能顺利散热。否则进行下一步检查

②检查高压压力开关与电控板的插头是否牢靠



解决方案：如果插头松脱则重新插好，否则进行下一步检查。

③拔出高压压力开关测量其两端的电阻，正常值为 **0**（如果是压力开关坏了则显示无穷大）



解决方案：如果电阻值正常则更换主控板，否则更换高压压力开关。

获取更多资料 微信搜索