

27.3 三星 KFR—50、70LW/BP 变频柜式空调器故障代码含义 (见表 27-2)

表 27-2 三星 KFR—50、70LW/BP 变频柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
E0	室内、外通信失败或信号线断
E1	室外环境温度传感器异常
E2	压缩机过载保护
E3	过电流保护
E4	变频功率模块保护
E5	室外盘管温度过高保护
E6	压缩机排气温度保护
E7	电源电压过高保护 (50 型无)
E8	室外环境温度传感器异常 (50 型无)
E9	室内盘管温度传感器异常