

1. 故障现象

室内机显示“H4”。H4系统异常主要是保护制冷剂正常冷凝，防止系统异常引发安全问题且影响压缩机寿命。

2. 故障原因


制冷时室外冷凝器管温过高、制热时室内冷凝器管温过高。

3. 可能故障点

- 制冷时室外冷凝器管温感温包故障
- 制热时室内冷凝器管温感温包故障
- 制冷时外机冷凝器存在脏堵的情况，制热时内机蒸发器或过滤网存在脏堵的情况。
- 制热时，内风机停转或转速过低，导致管温升高；
- 制冷时、外风机停转或转速过低；

获取更多资料 微信搜索 蓝领星球

§ 标准化处理流程



获取更多资料 微信搜索 技术领星球