

17.7 华凌 KFR—73LW 柜式空调器故障代码含义 (见表 17-7)

表 17-7 华凌 KFR—73LW 柜式空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
E1	室内环境温度传感器故障
E2	室内盘管温度传感器故障
E3	室外机组异常
E4	结霜保护装置动作或过热保护