

模块式风冷热泵机组故障代码表

机器型号：MAC230DRS-FDA

故障代码	故障现象	故障代码	故障现象
F6	线控器与主机通讯故障	37	系统 2 过热度过小
0...14	0-14#号从机通讯故障	38	系统 1 制冷剂泄露
16	系统 1 压缩机/风机过载	39	系统 2 制冷剂泄露
17	系统 2 压缩机/风机过载	40	TH1 温度传感器故障
18	水泵过载	41	TH2 温度传感器故障
19	水流量不足	42	TH3 温度传感器故障
20	系统 1 高压故障	43	TH4 温度传感器故障
21	系统 1 低压故障	44	TH5 温度传感器故障
24	系统 2 高压故障	45	TH6 温度传感器故障
25	进出水温过低	46	TH7 温度传感器故障
26	水系统电加热过载	47	TH8 温度传感器故障
27	环境温度过高或过低	48	TH9 温度传感器故障
29	系统 1 过热度过小	49	TH10 温度传感器故障
32	系统 1 回气温度过高	50	TH11 温度传感器故障
33	系统 1 排气温度过高	51	TH12 温度传感器故障
34	系统 2 回气温度过高	52	系统 2 低压传感器故障
35	系统 2 排气温度过高	53	系统 1 低压传感器故障
36	系统 2 低压故障		

机组报 33 和 35 的处理，系统 1、2 排气温度过高

克莱门特 CVM3000C 控制器的故障代码表

地板 大麦_控制器

2012-8-25 11:16:06

附件 A: 警报表格

警报 描述 重置

- 2 相序 A
- 3 蒸发器流量开关 A
- 5 低进口温度 S/A
- 6 高进口温度 S/A
- 10 蒸发器防冻 M
- 14 没有开启信号 M
- 21 低水负荷 S
- 22 低水流量 M
- 23 高水流量 S
- 45 冷凝器流量开关 A
- 46 恢复器流量开关 A
- 51 泵 1 维护 S
- 52 泵 2 维护 S
- 75 冷凝器防冻 M
- 76 恢复器防冻 A
- 81 泵 1 热保护 M
- 82 泵 2 热保护 M
- 85 蒸发器泵热保护 M
- 86 恢复器泵热保护 M