

Service News

SN13-001

KX6 通过室外机进行模式锁定

因用线控器模式设定不正确，造成冷暖模式冲突的情况，可通过对外机设定来锁定制冷/制热模式来解决类似投诉。具体操作方法为：

1. SW 3-7 设置成 ON。

2. 通过 CnG1 的短接/开路来切换模式。详见下表

SW3-7	ON	CnG1	开路	仅制冷运转
			短路	仅制热运转
	OFF		正常运转	

3. 完成设定后，如果控制器设置成与设定模式相冲突的情况，控制器会提示“模式不匹配”并进入送风运转。

如通过以上设定无效，请检查

FDC112~155 KXE6N: P07 是否为 2

FDC225~335 KXE6G: P09 是否为 2

FDC335KXE6-K ~ 1360KXE6: P13 是否为 2

AS 售后服务课

2013-2-27

