

27.6 三星 FR—180、260/S 风管机空调器故障代码含义 (见表 27-4)

表 27-4 三星 FR—180、260/S 风管机空调器故障代码含义

故障代码	故障内容
E0	系统高压保护
E1	二次防冻结保护
E2	室内环境温度传感器开路或短路
E3	室内盘管温度传感器开路或短路
E4	室外盘管温度传感器开路或短路
E5	通信故障
E6	电源相序保护
E7	过电流保护
E8	卸载保护
E9	低电压保护